平成 28 年 1 月度 大美山産業廃棄物処理施設維持管理記録

≪ 管理型最終処分場 ≫

(1)埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

/・エエ くたた木ル木 ガヤ 住及人 0 外主									
廃棄物の種類	数量								
燃え殻	391	t							
汚泥	154	t							
廃プラスチック類	2	t							
紙くず	0	t							
木くず	0	t							
金属くず	0	t							
ガラス・コンクリート・陶磁器ぐ	0	t							
がれき類	0	t							
鉱さい	0	t							
ばいじん	1,237	t							
合 計	1,784	t							

小数点以下四捨五入

(2)水質検査の実施状況と措置

_								-	1						
項目	放流水					地下水									
採取場所	水処理施設放流口					観測井戸									
採取月日	平成	28	年	1	月	8	日	平成	28	年	1	月	8	П	
計量結果日	平成	28	年	1	月	22	日	平成	28	年	1	月	22	日	
水素イオン濃度	PH		7.4									_			
生物化学的酸素要求量	BOD		3.9												
化学的酸素要求量	COD			1	7						/				
浮遊物質量	SS	9.2					/								
窒素含有量	N	17													
電気伝導率	EC					360									
その他															
検査結果異常の有無	無					無									
措置月日	平成		年		月		日	平成		年		月		日	
異常の場合の措置・内容															

(3)場内施設の点検及び以上の場合の措置

点検施設	立札他設備	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備	導水管等	雨水排水設備		
点検実施日	1月12日	1月12日	1月12日	1月12日	1月12日	1月12日	1月12日		
点検結果異 の有無	常無無	無	無	無	無	無	無		
措置月日	月日	月日	月日	月日	月日	月 日	月日		
措置内容									