

平成 28 年 2 月度 大美山産業廃棄物処理施設維持管理記録

≪ 管理型最終処分場 ≫

(1)埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

廃棄物の種類	数 量	
燃え殻	649	t
汚泥	65	t
廃プラスチック類	6	t
紙くず		t
木くず		t
金属くず	1,251	t
ガラス・コンクリート・陶磁器く		t
がれき類		t
鉱さい		t
ばいじん		t
合 計	1,970	t

小数点以下四捨五入

(2)水質検査の実施状況と措置

項目		放流水	地下水
採取場所		水処理施設放流口	観測井戸
採取月日		平成 28 年 2 月 3 日	平成 28 年 2 月 3 日
計量結果日		平成 28 年 2 月 15 日	平成 28 年 2 月 15 日
水素イオン濃度	PH	6.7	/
生物化学的酸素要求量	BOD	1.4	
化学的酸素要求量	COD	11	
浮遊物質	SS	9	
窒素含有量	N	39	
電気伝導率	EC		350
その他			
検査結果異常の有無		無	無
措置月日		平成 年 月 日	平成 年 月 日
異常の場合の措置・内容			

(3)場内施設の点検及び以上の場合の措置

点検施設	立札他設備	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備	導水管等	雨水排水設備
点検実施日	2 月 15 日	2 月 15 日	2 月 15 日	2 月 15 日	2 月 15 日	2 月 15 日	2 月 15 日
点検結果異常の有無	無	無	無	無	無	無	無
措置月日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
措置内容							