令和 7 年 8 月度 大美山産業廃棄物処理施設維持管理記録

≪ 管理型最終処分場 ≫

(1)埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

, <u></u>	12750,010 2012	
廃棄物の種類	数量	
燃え殻	18	t
汚泥	35	t
廃プラスチック類	2	t
紙くず	0	t
木くず	0	t
金属くず	0	t
ガラス・コンクリート・陶磁器くず	0	t
がれき類	19	t
鉱さい	0	t
ばいじん	0	t
合 計	74	t

小数点以下四捨五入

(2)水質検査の実施状況と措置

項目		放流水						地下水						地下水								
採取場所		水	処理	里施	設力	汝流	ĪП		-	下流	側種	見浿	井	=		上流	上流側観測井戸(新記				折設)
採取月日		令和	7	年	8	月	19	日	令和	7	年	8	月	19	日	令和	7	年	8	月	19	日
計量結果日		令和	7	年	8	月	28	日	令和	7	年	8	月	28	日	令和	7	年	8	月	28	日
水素イオン濃度	PH	7.4							6.3						6.4							
生物化学的酸素要求量	BOD	1.2							0.5					0.7								
化学的酸素要求量	COD	14 1.4 0.5							0.5 <i>5</i>	5未満												
浮遊物質量	SS	4.6							1.1					41								
窒素含有量	N	5.7																				
電気伝導率	EC							220					5.7									
その他																						
検査結果異常の有無	無					無							無									
措置月日	令和		年		月		日	令和		年		月		日	令和		年		月		日	
異常の場合の措置・																						

(3)場内施設の点検及び以上の場合の措置

点検施設	立札他設備	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備	導水管等	雨水排水設備		
点検実施日	8月19日	8月19日	8月19日	8月19日	8月19日	8月19日	8月19日		
点検結果異常 の有無	無	無	無	無	無	無	無		
措置月日	月 日	月 日	月 日	月 日	月日	月 日	月日		
措置内容									