

水質検査結果
令和7年5月
観測井戸

採取場所	第2・3処分場観測井戸		
試料採取日	令和 7 年 5 月 8 日		
計量結果日	令和 7 年 5 月 22 日		
計量の項目			
アルキル水銀	0.0005	未満	mg/L
水銀化合物	0.0005	未満	mg/L
カドミウム	0.003	未満	mg/L
鉛	0.01	未満	mg/L
六価クロム	0.02	未満	mg/L
砒素	0.01	未満	mg/L
シアン化合物	0.1	未満	mg/L
有機燐化合物	0.1	未満	mg/L
トリクロロエチレン	0.01	未満	mg/L
テトラクロロエチレン	0.01	未満	mg/L
四塩化炭素	0.002	未満	mg/L
1,4-ジオキサン	0.05	未満	mg/L
クロロエチレン	0.002	未満	mg/L
試料採取日	令和 7 年 5 月 8 日		
計量結果日	令和 7 年 5 月 22 日		
計量の項目			
nヘキサン抽出物質	0.5	未満	mg/L
フェノール類	0.02	未満	mg/L
銅	0.01	未満	mg/L
亜鉛	0.03		mg/L
溶解性鉄	0.1	未満	mg/L
溶解性マンガン	5.5		mg/L
クロム	0.02	未満	mg/L
大腸菌数	1	未満	CFU/mL
全窒素	0.2	未満	mg/L
全りん	0.01		mg/L
ポリ塩化ビフェニール	0.0005	未満	mg/L
ジクロロメタン	0.02	未満	mg/L
1,2-ジクロロエタン	0.004	未満	mg/L
1,1-ジクロロエチレン	0.1	未満	mg/L
シス1,2ジクロロエチレン	0.04	未満	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	0.3	未満	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	未満	mg/L
1,3-ジクロロプロペン	0.002	未満	mg/L
チウラム	0.006	未満	mg/L
シマジン(CAT)	0.003	未満	mg/L
チオベンカルブ	0.02	未満	mg/L
ベンゼン	0.01	未満	mg/L
セレン	0.01	未満	mg/L
ほう素	0.8		mg/L
ふっ素	0.8	未満	mg/L
アンモニア性窒素	0.1	未満	mg/L
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	0.1	未満	mg/L

放流水

採取場所	第2・3処分場放流水		
試料採取日	令和 7 年 5 月 8 日		
計量結果日	令和 7 年 5 月 22 日		
計量の項目			
アルキル水銀	0.0005	未満	mg/L
水銀化合物	0.0005	未満	mg/L
カドミウム	0.003	未満	mg/L
鉛	0.01	未満	mg/L
六価クロム	0.02	未満	mg/L
砒素	0.01	未満	mg/L
シアン化合物	0.1	未満	mg/L
有機燐化合物	0.1	未満	mg/L
トリクロロエチレン	0.01	未満	mg/L
テトラクロロエチレン	0.01	未満	mg/L
四塩化炭素	0.002	未満	mg/L
1,4-ジオキサン	0.05	未満	mg/L
クロロエチレン	0.002	未満	mg/L
試料採取日	令和 7 年 5 月 8 日		
計量結果日	令和 7 年 5 月 22 日		
計量の項目			
nヘキサン抽出物質	0.5	未満	mg/L
フェノール類	0.02	未満	mg/L
銅	0.01	未満	mg/L
亜鉛	0.94		mg/L
溶解性鉄	0.4		mg/L
溶解性マンガン	2.9		mg/L
クロム	0.02	未満	mg/L
大腸菌数	1	未満	CFU/mL
全窒素	8.4		mg/L
全りん	0.04		mg/L
ポリ塩化ビフェニール	0.0005	未満	mg/L
ジクロロメタン	0.02	未満	mg/L
1,2-ジクロロエタン	0.004	未満	mg/L
1,1-ジクロロエチレン	0.1	未満	mg/L
シス1,2ジクロロエチレン	0.04	未満	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	0.3	未満	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	未満	mg/L
1,3-ジクロロプロペン	0.002	未満	mg/L
チウラム	0.006	未満	mg/L
シマジン(CAT)	0.003	未満	mg/L
チオベンカルブ	0.02	未満	mg/L
ベンゼン	0.01	未満	mg/L
セレン	0.01	未満	mg/L
ほう素	6.7		mg/L
ふっ素	1.1		mg/L
アンモニア性窒素	1.0		mg/L
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	4.1		mg/L

水質検査結果
令和7年5月
観測井戸

採取場所	第2・3処分場上位観測井戸		
試料採取日	令和 7 年 5 月 8 日		
計量結果日	令和 7 年 5 月 22 日		
計量の項目			
アルキル水銀	0.0005	未満	mg/L
水銀化合物	0.0005	未満	mg/L
カドミウム	0.003	未満	mg/L
鉛	0.01	未満	mg/L
六価クロム	0.02	未満	mg/L
砒素	0.01	未満	mg/L
シアン化合物	0.1	未満	mg/L
有機燐化合物	0.1	未満	mg/L
トリクロロエチレン	0.01	未満	mg/L
テトラクロロエチレン	0.01	未満	mg/L
四塩化炭素	0.002	未満	mg/L
1,4-ジオキサン	0.05	未満	mg/L
クロロエチレン	0.002	未満	mg/L
試料採取日	令和 7 年 5 月 8 日		
計量結果日	令和 7 年 5 月 22 日		
計量の項目			
nヘキサン抽出物質	0.5	未満	mg/L
フェノール類	0.02	未満	mg/L
銅	0.01	未満	mg/L
亜鉛	0.01	未満	mg/L
溶解性鉄	0.1	未満	mg/L
溶解性マンガン	0.1	未満	mg/L
クロム	0.02	未満	mg/L
大腸菌数	1	未満	CFU/mL
全窒素	0.2	未満	mg/L
全りん	0.15		mg/L
ポリ塩化ビフェニール	0.0005	未満	mg/L
ジクロロメタン	0.02	未満	mg/L
1,2-ジクロロエタン	0.004	未満	mg/L
1,1-ジクロロエチレン	0.1	未満	mg/L
シス1,2ジクロロエチレン	0.04	未満	mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	0.3	未満	mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	未満	mg/L
1,3-ジクロロプロペン	0.002	未満	mg/L
チウラム	0.006	未満	mg/L
シマジン(CAT)	0.003	未満	mg/L
チオベンカルブ	0.02	未満	mg/L
ベンゼン	0.01	未満	mg/L
セレン	0.01	未満	mg/L
ほう素	0.1	未満	mg/L
ふっ素	0.8	未満	mg/L
アンモニア性窒素	0.1	未満	mg/L
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	0.1	未満	mg/L