令和 7 年 9 月度 大美山産業廃棄物処理施設維持管理記録

≪ 管理型最終処分場 ≫

(1)埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

/生工でに圧木ル木 例の住機人 0 外主										
廃棄物の種類	数量									
燃え殻	0	t								
汚泥	45	t								
廃プラスチック類	6	t								
紙くず	0	t								
木くず	0	t								
金属くず	0	t								
ガラス・コンクリート・陶磁器くず	0	t								
がれき類	18	t								
鉱さい	0	t								
ばいじん	0	t								
合 計	69	t								

小数点以下四捨五入

(2)水質検査の実施状況と措置

項目		放流水						地下水						地下水								
採取場所		水	処된	里施	設力	汝流	. Π		-	下流	側額	見測	井瓦	=		上流	側	観測	井	戸(兼	折設)
採取月日		令和	7	年	9	月	3	日	令和	7	年	9	月	3	日	令和	7	年	9	月	3	日
計量結果日		令和	7	年	9	月	18	日	令和	7	年	9	月	18	日	令和	7	年	9	月	18	日
水素イオン濃度	PH			7.	6						6.	4				6.6						
生物化学的酸素要求量	BOD			0.	.8						0.5 <i>5</i>	卡港	į			0.5未満						
化学的酸素要求量	COD			1	3						1.	3				0.6						
浮遊物質量	SS			2.	.0						0.	5				35						
窒素含有量	Ν			6.	.7																	
電気伝導率	EC					210 5.						.9										
その他																						
検査結果異常の有無	無						無							無								
措置月日	令和		年		月		日	令和		年		月		日	令和		年		月		日	
異常の場合の措置・																					·	

(3)場内施設の点検及び以上の場合の措置

		-							
点検施設	立札他設備	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備	導水管等	雨水排水設備		
点検実施日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日		
点検結果異常	4mr.	無	4mr.	4mr.	400.	4111.	無		
の有無	無 		無 	無 	無 	無			
措置月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日		
措置内容									